

Merkblatt Meldergruppenpläne der Feuerwehr Heilbronn

1. Unmittelbar neben der Brandmelderzentrale sind gut sichtbar und stets griffbereit Pläne von jeder Meldergruppe diebstahlsicher zu hinterlegen. Sie können in einem nicht abschließbarem Schrank untergebracht werden. Der Schrank ist entsprechend zu kennzeichnen.
2. Die Pläne können in Form eines Buches oder als Karten - bei größeren Objekten in DIN A 3, bei kleineren, übersichtlichen Objekten DIN A 4 - vorliegen. Ein Buch soll nicht mehr als 50 Pläne beinhalten. Sind mehrere Bücher erforderlich, sind sie auf der Vorderseite und auf dem Buchrücken mit der Angabe der Meldergruppen zu beschriften.
3. Die Pläne sind durch eine Klarsichtfolie oder entsprechende Beschichtung (Laminierung) zu schützen.
4. Pro Meldergruppe ist ein zweischichtiger Plan zu erstellen. Jeder Plan muss folgende Angaben enthalten (siehe auch Muster im Anhang):

Vorderseite des Blattes bzw. der Karte:

z.B.:

Meldergruppennummer	6
Geschoss	1. OG
Raum / Nutzung	EDV - Raum
Art und Anzahl der Melder	6 Ionisationsmelder
Einbauort der Melder	in Zwischendecke

Übersichtsplan des Gesamtobjektes mit Standort der Brandmelderzentrale und angrenzenden Verkehrswegen (Anfahrt für die Feuerwehr) mit Straßenbezeichnung, Maßstabsleiste und Nordpfeil.

Im Übersichtsplan ist der Einsatzweg der Feuerwehr bis zur Auslösestelle bzw. bei Auslösestellen in einem anderen Geschoss als die Brandmelderzentrale, der Weg bis zu einem Treppenraum mit Pfeilen einzuzeichnen. Der durch die Meldergruppe überwachte Bereich ist zu umranden.

Rückseite des Blattes bzw. der Karte:

Meldergruppennummer	6
Geschoss	1. OG
Raum / Nutzung	EDV – Raum
Art und Anzahl der Melder	6 Ionisationsmelder
Einbauort der Melder	in Zwischendecke

Grundrissplan des durch die Meldergruppe überwachten Bereiches und den Laufweg der Feuerwehr bis zur ausgelösten Stelle.

5. Für die Meldergruppenpläne sind die in der DIN 14095 festgelegten graphischen Symbole und Farben zu verwenden.

Muster für Linienkarten gemäß DIN 14675 Anhang K - Vorderseite -

Meldergruppe: 15	Gebäude: Bürohaus	Geschoss/Flur: 3. OG	Raum: 320	Melderanzahl: 8	Melderart: Rauchmelder	Bemerkungen:
<p>Legende</p> <ul style="list-style-type: none"> BMZ Brandmelderzentrale (Anzeige- und Bedieneinrichtung für die Feuerwehr) FBF Feuerwehr-Bedienfeld ÜE Übertragungseinrichtung ➔ Zugang für Einsatzkräfte ● Standort ➔ Leitlinie für den Einsatzweg von der BMZ zur Meldergruppe 						
			<p>a) Grundriss Erdgeschoss</p>		<p>b) Seitenriss der Geschosse</p>	
Objekt: Musterstraße 1, Bürogebäude					Ausgabedatum:	

Muster für Linienkarten gemäß DIN 14675 Anhang K - Rückseite -

Meldergruppe: 15	Gebäude: Bürohaus	Geschoss/Flur: 3. OG	Raum: 320	Melderanzahl: 8	Melderart: Rauchmelder	Bemerkungen:
----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------

a) Seitenriss der Geschosse

b) Teilgrundriss des 3. OG

Legende

C Treppenraum

Automatischer Melder

15/1 Meldergruppen- und Meldernummer

Leitlinie für den Einsatzweg von der BMZ zur Meldergruppe

Raum 320

Objekt: Musterstraße 1, Bürogebäude	Ausgabedatum:
-------------------------------------	---------------