

Stadt Heilbronn
 Amt 37 - Feuerwehr -
 Beethovenstr. 29
 74074 Heilbronn

Tel.: 07131-56-4445 oder 56-2954 Fax.: 07131-56-2107

Abnahmeprotokoll für Brandmeldeanlagen (Stand 12-2018)

neue Anlage	Erweiterung	erneuerte Anlage
Betreiber der Anlage		
Standort der Anlage		
Zuständig für die Anlage beim Kunden		Telefon
Rechnungsanschrift		
FHN 700 ...		
Hauptmelder Nr.		Standort der Brandmeldezentrale
	 2019
Datum der Inbetriebnahme		Datum der Aufschaltung

1. Typ der Brandmelder-Zentrale:
2. Art und Anzahl der aufgeschalteten Melder:
3. Anzahl der Meldergruppen:
 davon nichtautomatische Meldergruppen:
 automatische Meldergruppen:
 Gruppen von automatischen Löschanlagen:

4. Vorhandene Einrichtungen:

<input type="checkbox"/> Feuerwehr-Informations-Zentrum (FIZ)	
<input type="checkbox"/> Feuerwehr- Anzeige- Tableau (FAT)	
<input type="checkbox"/> Feuerwehrbedienfeld (FBF)	
<input type="checkbox"/> Freischaltelement (FSE)	
<input type="checkbox"/> Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)	
<input type="checkbox"/> Meldergruppenpläne / Linienkarten	<input type="checkbox"/> fertig <input type="checkbox"/> im Entwurf <input type="checkbox"/> Feuerwehrplan vorh. / gefordert
<input type="checkbox"/> Abgeschlossener Wartungsvertrag	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Angebot liegt vor
<input type="checkbox"/> Störungsmeldungen aufgeschaltet bei	
<input type="checkbox"/> Sabotagealarm aufgeschaltet bei	
<input type="checkbox"/> Hupen / Sirenen	<input type="checkbox"/> Blitzleuchte(n) Anzahl
<input type="checkbox"/> SAA / ELA <input type="checkbox"/> automatisch <input type="checkbox"/> manuell	<input type="checkbox"/> Betriebsbuch bei BMZ vorhanden
<input type="checkbox"/> Abnahme durch einen Sachverständigen durchgeführt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht nötig
	<input type="checkbox"/> wird noch nachträglich durchgeführt

Leiter für Zwischendeckenmelder bei BMZ / FIZ vorhanden ja nein nicht nötig

Bodenheber für Systemböden an der BMZ / FIZ hinterlegt glatte Böden Teppich
 ja nein nicht nötig

Standort **BMZ** Eingehaust und überwacht mit RM in separatem Raum (F90 / T30) und überwacht mit RM
 ohne Einhausung

Feuerwehrgebäudefunk vorhanden ja nein

Abnahme durch Feuerwehr erfolgt ja nein

Sprinkleranlage -SPZ- vorhanden ja nein

SPZ-Tür gekennzeichnet ja nein

Weg zur SPZ gekennzeichnet ja nein

weitere Mängel:

Der Feuerwehr müssen noch nachfolgende Unterlagen nachgereicht werden:

Kopie Abnahmeprotokoll eines Sachverständigen nach § 1 der BauSVO

Kopie Errichterbescheinigung der Montagefirma

Kopie Zertifizierung für den Aufbau der BMA der Montagefirma

Kopie eines abgeschlossenen Wartungsvertrages

Feuerwehrplan in Absprache mit der Feuerwehr liegt im Entwurf vor muss noch erstellt werden

Bescheinigung der Weiterleitung der Stör- und Sabotagemeldung an eine ständig besetzte Stelle (24 Std./Tag)

Die oben genannten Mängel sind umgehend zu beseitigen und der Feuerwehr Heilbronn schriftlich mitzuteilen.

**Fehlende Bescheinigungen / Protokolle sind bis zum
der Feuerwehr Heilbronn vorzulegen (Kopie).**

Diese Abnahme beinhaltet nur die Überprüfung der feuerwehrtechnischen Anschlussbedingungen. Eine Überprüfung durch einen Sachverständigen oder den Verband der Schadenversicherer (VdS) wird hiervon nicht berührt.

Technische Änderungen nach der Abnahme der BMA sind der Feuerwehr Heilbronn mitzuteilen und bedürfen einer Zu- bzw. Abstimmung.

Heilbronn,2019

i.A. _____
(Feuerwehr Heilbronn)

_____ (Betreiber)

_____ (Errichter)