



Geschäftsstelle: Branddirektion Karlsruhe * Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
Zimmerstraße 1 * 76137 Karlsruhe

Anlage zuständige Brandschutzdienststelle

Objektfunk zur Ergänzung der Richtlinie zur Errichtung und dem Betrieb von digitalen Feuerwehr-Objektfunkanlagen

Für die im Stadtgebiet Heilbronn zu errichtende und zu betreibende Objektfunkanlagen ist die Feuerwehr Heilbronn, Abteilung Vorbeugender Brandschutz, die zuständige Brandschutzdienststelle. Die Einhaltung der „Richtlinie zur Errichtung und dem Betrieb von digitalen Feuerwehr-Objektfunkanlagen“ ist Voraussetzung für den Betrieb einer BOS-Objektfunkanlage im Stadtgebiet Heilbronn.

Ansprechpartner der Feuerwehr Heilbronn

Feuerwehr Heilbronn
Abteilung Vorbeugender Brandschutz - Technischer Brandschutz
Beethovenstraße 29
74074 Heilbronn

Telefon: 07131/56-4445
Fax: 07131/56-2107
E-Mail: vorbeugender.brandschutz@heilbronn.de

Bezugsquelle für Dokumente der Feuerwehr Heilbronn

Die Anlagen sind zum Download unter

<https://feuerwehr.heilbronn.de/downloads/vorbeugender-brandschutz/gebaeudefunkanlage.html>

verfügbar.

Besondere Anforderungen der Feuerwehr Heilbronn

Vorgespräch

Benötigt ein Objekt eine BOS-Objektfunkanlage ist mit der Feuerwehr Heilbronn ein Termin zum „Vorgespräch zur Abstimmung der Feuerwehrperipherie“ per E-Mail über die oben genannte Adresse zu vereinbaren.

Betriebsart

BOS-Objektfunkanlagen sind **grundsätzlich als TMO-a** Anlage für den autarken Betrieb zu errichten. Bei diesen Anlagen ist eine individuelle Netzkennung zu programmieren, welche durch die Feuerwehr Heilbronn entsprechend der Einsatzplannummer vorgegeben wird.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es notwendig sein, die Anlage mit einer Netzanbindung als TMO-Anlage auszuführen. Ist der Aufbau einer netzgebundenen TMO-Anlage erforderlich, so ist diese über das Metropolkonzept anzubinden.

DMO-Anlagen werden von der Feuerwehr Heilbronn **generell nicht** zur Objektfunkversorgung akzeptiert.

Kennzeichnungen

Der Raum / die Räume, in welchen oben genannte Einrichtungen untergebracht sind, sind außen am Eingang mit der Aufschrift „BOS-Objektfunkanlage“ zu kennzeichnen.



BOS-Objektfunkanlage

Brandschutztechnische Abtrennung

Ist die Objektfunkanlage nicht separat in einem Raum F90 / T90 abgetrennt aufgestellt oder sind andere elektrische Einrichtungen / Brandlasten vorhanden, ist die Anlage in einem Gehäuse F90 unterzubringen und mit einem Rauchmelder zu überwachen.